

Legenda

numer pomieszczenia ogrzewanego

p./41 ogrzewanego

CO1 Pion centralnego ogrzewania

przewody c.o. – zasilanie

Ø20x3,4PP Rury PN 20 STABI z polipropylenu typ 3
stabilizowane perforowana wkładką aluminiową

OZNACZENIA GRZEJNIKÓW

grzejniki nowy stalowy płytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym np. Purmo

typ grzejnika	wysokość grzejnika [cm]
---------------	-------------------------

_____ długość grzejnika [m]

grzejniki z demontażu z wbudowanym zaworem termostatycznym firmy Brugmann

długość grzejnika [m]


grzejniki z demontażu z wbudowanym zaworem termostatycznym firmy VOGEL&NOOT

typ grzejnika _____ wysokość grzejnika [cm] _____

2,0111 długość grzejnika [m]

Schemat odwodnienia instalacji w przetrzeniu między sufitowej





Biuro Projektowe "OWIS"
Głogowski Głuszczyk
 ul. Pułtuską 30, 06-456 Orlisz
 e-mail: glogowski@owisgwbp.pl tel. 668-050-429

Opis prac:	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Sądów Rejonowych		
Adres inwestycji:	03-813 Warszawa, ul. Tępińskiego 15A dz. nr ewid. 28/1, obręb 0-0-0-07		
Inwestor:	Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północnej w Warszawie ul. Tępińskiego 15A 03-813 Warszawa		
Tytuł rysunku:	Rzut piętra 5.		
Projektant:	N. uwierwił		
mgr inż. Grzegorz Głuszczyk	MAD/2024/PWOS/10		
Sprzedaż:	N. uwierwił		
mgr inż. Ryszard Napda	MAD/2024/PSR/15		
	W zakresie treści instalacji sanitarnych		
	Pogips		Faza projektowa
	N. uwierwił		PW
	Data		
	12.2021		
	N. rys		
	7		