



Dyrektor
Sądu Rejonowego
dla Warszawy Pragi-Południe
w Warszawie

Warszawa, dnia 30 listopada 2021 r.

sygn. sprawy ZP-Pd/G/6/ 2021

***Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia***

dotyczy: *kompleksowej dostawy energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył) do obiektu przy
ul. Terespolskiej 15A w Warszawie*

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo Zamówień Publicznych* Zamawiający – Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie informuje, że w trakcie trwania postępowania przetargowego dotyczącego zamówienia na kompleksową dostawę energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył) do obiektu przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie, nr sprawy ZP-Pd/G/62021, wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

PISMO WYKONAWCY Z DNIA 30.11.2021

PYTANIE NR 1

Odnośnie zapisów rozdziału II pkt 4 Przedmiot i termin realizacji zamówienia, prosimy o wskazanie iż to Veolia energia warszawa jest właścicielem układu pomiarowo- rozliczeniowego i regulatora dp/v.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO

Zamawiający wskazuje, iż każdy Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia ma możliwość zainstalowania własnych elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego. Obecnie właścicielem zainstalowanego układu rozliczeniowo-pomiarowego w węźle ciepłym Zamawiającego, jest Veolia Energia Warszawa S.A.

Zamawiający po dokonaniu analizy treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wskazuje, iż widzi podstawy do wprowadzania zmian w rozdziale II SWZ pkt 4.

Dokonywana zmiana dotyczy treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, której w Rozdziale II pkt. 4 ulega następującej zmianie:



Dyrektor
Sądu Rejonowego
dla Warszawy Pragi-Południe
w Warszawie

JEST

„Obiekt zasilany z węzła ciepłego, adres Terespolska 15A.

Właścicielem węzła ciepłego jest: ZAMAWIAJĄCY.

Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła jest własnością: WYKONAWCY.

Regulator $\Delta p/V$ jest własnością: WYKONAWCY

Regulator pogodowy jest własnością: ZAMAWIAJĄCEGO.

Rozgraniczeniem eksploatacji urządzeń pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM i WYKONAWCĄ są:

- a. wewnętrzne instalacje odbiorcze c.t. c.w.u., c.o.: są własnością ZAMAWIAJĄCEGO,
- b. układ pomiarowo - rozliczeniowy zamontowany na makieta węzła jest własnością WYKONAWCY.

Miejszem zainstalowania układu pomiarowo - rozliczeniowego jest: pomieszczenie węzła ciepłego (makieta węzła).

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy i dla lata zostanie obliczone przez WYKONAWCĘ na podstawie zamówionej przez ZAMAWIAJĄCEGO mocy cieplnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

POWINNO BYĆ

„Obiekt zasilany z węzła ciepłego, adres Terespolska 15A.

Właścicielem węzła ciepłego jest: ZAMAWIAJĄCY.

Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła jest własnością: Veolia Energia Warszawa S.A. .

Regulator $\Delta p/V$ jest własnością: Veolia Energia Warszawa S.A.

Regulator pogodowy jest własnością: ZAMAWIAJĄCEGO.

Rozgraniczeniem eksploatacji urządzeń pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM i WYKONAWCĄ są:

- c. wewnętrzne instalacje odbiorcze c.t. c.w.u., c.o.: są własnością ZAMAWIAJĄCEGO,
- d. układ pomiarowo - rozliczeniowy zamontowany na makieta węzła jest własnością WYKONAWCY.

Miejszem zainstalowania układu pomiarowo - rozliczeniowego jest: pomieszczenie węzła ciepłego (makieta węzła).



Dyrektor
Sądu Rejonowego
dla Warszawy Pragi-Południe
w Warszawie

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy i dla lata zostanie obliczone przez WYKONAWCĘ na podstawie zamówionej przez ZAMAWIAJĄCEGO mocy cieplnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami."

PYTANIE NR 2

Odnosnie zapisów rozdziału II pkt 4 Przedmiot i termin realizacji zamówienia wnosimy o modyfikację zapisu na "Natężenie przepływu nośnika ciepła zostanie obliczone przez Wykonawcę na podstawie zamówionej przez Zamawiającego mocy cieplnej zgodnie z obowiązującymi przepisami".

Wyjaśniamy, iż obecnie funkcjonuje jedna wartość natężenia przepływu tzw. Wartość obliczeniowa natężenia przepływu nośnika ciepła . Od dnia 1.09.2020 r., w związku ze zmianą tabeli regulacyjnej dla źródeł ciepła, zasilających warszawski system ciepłowniczy, zmianie uległy Tabele regulacyjne wody sieciowej, w konsekwencji zmianie uległy wartości występujące we wzorze na określanie obliczeniowego natężenia przepływu, zawartym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (paragraf 41), tj.: temperatura wody zasilającej węzeł cieplny oraz temperatura wody w rurociągu powrotnym z węzła cieplnego w warunkach obliczeniowych (dla temperatury zewnętrznej -20°C). W związku z powyższym ustalono nową wartość obliczeniowego natężenia przepływu w przyłączu węzła cieplnego. Zmiana obliczeniowego natężenia przepływu wymaga wykonania zmiany nastawy urządzenia regulującego natężenie przepływu nośnika ciepła (regulatora różnicy ciśnień i przepływu).

ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z Rozdziałem II pkt. 4 SWZ o treści „Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy i dla lata zostanie obliczone przez WYKONAWCĘ na podstawie zamówionej przez ZAMAWIAJĄCEGO mocy cieplnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.” Zamawiający nie widzi podstaw do zmian SWZ.

w im. Dyrektora Sądu
Cezary Dymlyński
KIEROWNICZKA ZDZIAŁU KADR
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

