

Postępowanie Nr ZP/G/118/2022

**Przedmiar robót: Wykonanie konserwacji zbiornika przeciwpożarowego na terenie nieruchomości Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.**

**Zakres prac:**

1. Usunięcie wody.
2. Oczyszczenie zbiornika.
3. Zdezynfekowanie zbiornika.
4. Konserwacja zbiornika i sprawdzenie zaworu pływakowego.
5. Napełnienie zbiornika wodą z dodaniem środka odkażającego (wg. obowiązujących norm).

**Dane zbiornika zapasu wody (przeciwpożarowego):**

- pojemność 103,1 m<sup>3</sup>,
- wymiary 903 cm x 653 cm,
- powierzchnia 58,7 m<sup>2</sup>,
- zasilany jest z wodociągu przez zawór pływakowy o Ø 50 mm.,
- ściany i płyty zbiornika: beton B30+W8Z, malowany i z naniesioną warstwą uszczelniającą Aquafin-2K Schomburg,
- lokalizacja - zbiornik mieści się w pomieszczeniach piwnicznych budynku Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.

**Wytyczne:**

1. Wymienione zakresie prac czynności należy wykonać zgodnie z dokumentacją powykonawczą znajdującą się w siedzibie Zamawiającego oraz zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2022 poz. 1620) oraz z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 poz. 1030).
2. Z uwagi na otwarty charakter zbiornika (dostęp z otworów bocznych) należy zastosować materiały nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego i stanu otoczenia – dopuszczone do powszechnego użycia pod względem sanitarnym i ochrony zdrowia bez szczególnych ograniczeń.
3. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.